

### وسایل گرمایشی

- ۱- وسایل گرمایشی و تجهیزات مرتبط استاندارد بوده دارای ترموکوپل و سنسور اکسیژن باشند.
- ۲- هر وسیله گاز سوز یک دودکش عمودی مجزا داشته و مصالح دودکش ها مقاوم باشند.
- ۳- حتما یک هشدار دهنده گاز CO در محلهای دارای انشعاب گاز نصب کنید .
- ۴- توجه به برجسب انرژی و استاندارد بودن لوازم گازسوز در هنگام خرید از ضروریات است .
- ۵- رنگ شعله گاز در وسایل گاز سوز بسیار مهم است و در صورتی که سوخت کامل و صحیح باشد رنگ آن آبی خواهد بود.
- ۶- به هیچ وجه بخاری و شومینه بدون دودکش در محیط های بسته مانند اتاق خواب و آبگرمکن در مکان هایی مانند انباری، آشپزخانه های کوچک، حمام یا رختکن و پاسیو نباید نصب شود.
- ۷- نصب وسایل گازسوز پرمصرف مانند آبگرمکن فوری و پکیج در واحدهای مسکونی یا غیر مسکونی که مساحت آنها کمتر از ۶۰ مترمربع می باشد ممنوع است مگر آنکه هوای مورد نیاز جهت احتراق گاز مصرفی آنها از طریق دریچه دایمی که مستقیماً به هوای آزاد راه دارد تامین گردد.
- ۸- جهت اتصال اجاق گاز و سایر دستگاهها باید از شیلنگ لاستیکی تقویت شده که مخصوص گاز ساخته شده است استفاده گردد. طول شیلنگهای گاز نباید حداکثر از ۱۲۰ سانتیمتر تجاوز کند.
- ۹- اشیا و مواد قابل اشتعال حداقل ۱ متر از وسایل گرمایشی فاصله داشته باشند.

### دودکشها

- ۱- سیستم دودکشها می بایست استاندارد بوده و فاقد هرگونه نقصی باشد .
- ۲- قطر دودکشها باید بزرگتر و یا مساوی خروجی کوره باشد.
- ۳- دود کش ها باید حتما دارای شیب مثبت باشد، یعنی جهت دودکش روبه بالا باشد نه به سمت پائین.
- ۴- به هیچ وجه از لوله ی آکاردئونی به عنوان لوله بخاری استفاده نکنید .
- ۵- هر وسیله گاز سوز یک دودکش مجزا داشته و مصالح دودکشها مقاوم باشند.
- ۶- همه منافذ فضا را را نبندید تا راهی برای تأمین اکسیژن فراهم باشد.
- ۸- با توجه به اهمیت کنترل دقیق وسایل گازسوز به منظور اطمینان از سلامت کارکرد آنها می بایست دودکشها قبل از استفاده به صورت دقیق بررسی گردند .
- ۹- حداقل فاصله مجاز دودکش و لوله رابط دودکش از اشیا و مواد قابل اشتعال ۵۰ سانتیمتر می باشد.
- ۱۰- حداقل فاصله دودکش با کولرهای آبی و دریچه های تامین هوای ساختمان باید ۳ متر در نظر گرفته شود.
- ۱۱- حداقل قطر دودکش وسایل گازسوز ۱۰ سانتیمتر می باشد و چنانچه محاسبات کمتر از قطر مذکور باشد حداقل همان ۱۰ سانتیمتر رعایت شود.
- ۱۲- انتهای کلیه دودکشها باید حداقل یک متر از سطح پشت بام بالاتر بوده و از دیوارهای جانبی حداقل ۳ متر فاصله داشته باشد. در صورتی که فاصله کمتر باشد انتهای دودکش باید حداقل ۶۰ سانتیمتر از بلندترین دیوار مجاور بالاتر قرار گیرد.

**به خاطر داشته باشید : پیشگیری بهتر از درمان است**

حوزه پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند